



УТВЕРЖДАЮ

Заведующий МДОУ «Детский сад
комбинированного вида № 12»

Киуру Л.С.

2019 года

П Л А Н

МЕРОПРИЯТИЙ В МДОУ «ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 12» ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ТРЕБОВАНИЯ ПРЕДПИСАНИЯ ОНДИПР ВСЕВОЛОЖСКОГО РАЙОНА УНДИПР ГУМ ЧС РОССИИ ПО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 19 ФЕВРАЛЯ № 128 В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

№№ п.п.	Наименование мероприятий	Ответственный	Дата проведения	Отм. о выпол.
1	Приведение установки огнетушителей на высоте в соответствии с п. 480 «Правил противопожарного режима в РФ».	Товстокорова Л.Г.	апрель 2019г.	
2.	Обеспечение наличия на дверях помещения КАСТЕЛЯНША обозначения категории по взрывопожарной и пожарной опасности.	Товстокорова Л.Г.	июнь 2019г.	
3.	Заменить в помещении КАСТЕЛЯНША деревянные стеллажи, для хранения белья, на металлические.	Данилкина Н.Н.	июль 2019г.	
4.	Переустановить на клетках отопительные радиаторы выступающего из плоскости стен на высоте до 2,2 метра от поверхности площадок лестниц.	Данилкина Н.Н.	июль 2019г.	
5.	Предоставить сертификат на применение покрытия полов с более высокой пожарной опасностью, чем класс КМ2.	Данилкина Н.Н.	апрель 2019г.	
6.	Оборудовать электрощиты автономными установками пожаротушения.	Товстокорова Л.Г.	июль 2019г.	

Заместитель заведующего по безопасности

Товстокорова Л.Г.