Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Ленинградской области
188662, Ленинградская область, Всеволожский район, п. Мурино, ул. Оборонная д. 51,
тел: 640-05-90, факс: 640-05-90
E-mail: gu@mchs-lenobl.com

Управление надзорной деятельности и профилактической работы
188662, Ленинградская область, Всеволожский район, п. Мурино, ул. Оборонная д. 51,
тел: 640-05-90, факс: 640-05-90
телефон «доверия» - (812) 579-99-99

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Всеволожского района
188640, Ленинградская область, г. Всеволожск, пер. Вахрушева, д. 2,
Тел./факс. 8 (81370) 20-444

АКТ ПРОВЕРКИ
соблюдения требований пожарной безопасности
N 128

город Всеволожск
(место составления акта)

10 часов 00 минут
(время составления акта)

"01" апреля 2019 года
(дата составления акта)

На основании: Распоряжения ОНДиПР Всеволожского района УНДиПР ГУ МЧС России по Ленинградской области от 19 февраля 2019 года № 128
(вид документа о проведении проверки с указанием его реквизитов)

проведена **плановая** проверка Муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида № 12» (далее МДОУ «ДСКВ № 12»), ИНН 4703032194
(вид проверки)

юридический адрес: 188670, Ленинградская область, Всеволожский район, п. Романовка д. 26; фактический адрес: 188670, Ленинградская область, Всеволожский район, п. Романовка д. 26.
(место проведения проверки) (наименование юридического (-их) лица (полное и сокращенное), фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального (-ых) предпринимателя (-ей), с указанием ИНН и юридического адреса – правообладателей объекта защиты)

Дата и время проведения проверки:
28.03.2019 с 10 часов 00 минут до 12 часов 00 минут. Продолжительность 2 часа.
01.04.2019 с 09 часов 00 минут до 10 часов 00 минут. Продолжительность 1 час.
Общая продолжительность проверки: 2 рабочих дня/ 3 часа 00 минут
(рабочих дней/часов)

С распоряжением о проведении проверки ознакомлен (ы):
- Киуру Любовь Сергеевна – заведующая МДОУ «ДСКВ № 12»
(фамилии, имя, отчество (последние при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя)

10 часов 00 минут «28» марта 2019 года ✓ _____
(подпись)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: не согласовывалась

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо (-а), проводившее (-ие) проверку: Батьянов Артём Валерьевич – инспектор ОНДиПР Всеволожского района УНДиПР Главного управления МЧС России по Ленинградской области.

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность сотрудника (-ов) органа ГПН проводившего (-их) проверку)

Лицо (-а), привлеченное (-ые) к проведению проверки в качестве экспертов, представителей экспертных организаций: **не привлекались**

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность привлекаемых к проведению проверке экспертов и (или) наименование экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

При проведении проверки присутствовали:

- Киуру Любовь Сергеевна – заведующая МДОУ «ДСКВ № 12».

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавшего при проведении проверки)

В ходе проведения проверки:

- рассмотрены документы МДОУ «ДСКВ № 12»;
- проведено обследование объекта защиты, по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, п. Романовка д. 26 - правообладатель МДОУ «ДСКВ № 12»

(указывается перечень мероприятий по контролю проведенных в рамках настоящей проверки)

Представлен отчет о результатах расчета пожарного риска: **не проводился.**

(указываются реквизиты отчета, кем, когда и на какой объект защиты разработан, правообладатель данного объекта защиты)

Представлены специальные технические условия, отражающие специфику обеспечения пожарной безопасности объекта защиты и содержащие комплекс необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, согласованные с федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на решение задач в области пожарной безопасности: **не представлены**

(указываются реквизиты СТУ с информацией о их согласовании, кем, когда и на какой объект защиты разработаны, правообладатель данного объекта защиты)

Представлено охранное обязательство на объект культурного наследия: **не представлено**

(указываются реквизиты документа)

В ходе проведения проверки выявлены нарушения требований пожарной безопасности:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Сведения о лицах допустивших нарушения требований пожарной безопасности
1	2	3	4
1.	Допущена установка огнетушителей на высоте более 1,5 метра.	п. 480 «Правила противопожарного режима в РФ» утвержденные ПП РФ № 390 от 25.04.2012.	заместитель заведующей МДОУ «ДСКВ № 12» Товстокорова Л.Г.
2.	Не обеспечено наличие на дверях помещения КАСТЕЛЯНША обозначения	п. 20 «Правила противопожарного режима в РФ» утвержденные ПП РФ №	заместитель заведующей МДОУ «ДСКВ

	его категории по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класс зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».	390 от 25.04.2012.	№ 12» Товстокорова Л.Г.
3.	В помещении КАСТЕЛЯНША допущено устройство деревянных стеллажей для хранения белья.	п. 23 «л» «Правила противопожарного режима в РФ» утвержденные ПП РФ № 390 от 25.04.2012.	МДОУ «ДСКВ № 12»
4.	В лестничных клетках допускается размещение оборудования (отопительные радиаторы) выступающего из плоскости стен на высоте до 2,2 метра от поверхности площадок лестниц.	п. 4.4.4 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы».	МДОУ «ДСКВ № 12»
5.	Допущено применение покрытия полов с более высокой пожарной опасностью, чем класс КМ2.	ч. 7 ст. 134 Федерального закона № 123-ФЗ от 21.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».	МДОУ «ДСКВ № 12»
6.	Электрощиты не защищены автономными установками пожаротушения.	табл. А4 п. 8 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования».	МДОУ «ДСКВ № 12»

В ходе проведения проверки выявлено невыполнение предписания: **не выявлено**

(указываются реквизиты предписания)

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Отметка о применении технических средств: **не применялись**
(указываются наименование применяемого технического средства, модель, марка)

Прилагаемые к акту документы:

1. Документы представленные МДОУ «ДСКВ №12»;
2. Предписание № 128/1/1 по устранению нарушений требований пожарной безопасности от 01.04.2019;
3. Административный протокол.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Батьянов Артём Валерьевич – инспектор ОНДиПР Всеволожского района УНДиПР Главного управления МЧС России по Ленинградской области
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность сотрудника (-ов) органа ГПН проводившего (-их) проверку)

"01" апреля 2019 года _____
(подпись)

М.Л.П.

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):
- Киуру Любовь Сергеевна – заведующая МДОУ «ДСКВ № 12».
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии),должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

"01" апреля 2019 года _____
(подпись)

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Ленинградской области
188662, Ленинградская область, Всеволожский район, п. Мурино, ул. Оборонная д. 51,
тел: 640-05-90, факс: 640-05-90
E-mail: gu@mchs-lenobl.com

Управление надзорной деятельности и профилактической работы
188662, Ленинградская область, Всеволожский район, п. Мурино, ул. Оборонная д. 51,
тел: 640-05-90, факс: 640-05-90
телефон «доверия» - (812) 579-99-99

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Всеволожского района
188640, Ленинградская область, г. Всеволожск, пер. Вахрушева, д. 2,
Тел./факс. 8 (81370) 20-444

АКТ ПРОВЕРКИ
соблюдения требований пожарной безопасности
N 129

город Всеволожск
(место составления акта)

11 часов 00 минут
(время составления акта)

"01" апреля 2019 года
(дата составления акта)

На основании: Распоряжения ОНДиПР Всеволожского района УНДиПР ГУ МЧС России по Ленинградской области от 19 февраля 2019 года № 129
(вид документа о проведении проверки с указанием его реквизитов)

проведена **плановая** проверка Муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида № 12» (далее МДОУ «ДСКВ № 12»), ИНН 4703032194
(вид проверки)

юридический адрес: 188670, Ленинградская область, Всеволожский район, п. Романовка д. 26; фактический адрес: 188670, Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Шинников д. 1 корп. 4.
(место проведения проверки) (наименование юридического (-их) лица (полное и сокращенное), фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального (-ых) предпринимателя (-ей), с указанием ИНН и юридического адреса – правообладателей объекта защиты)

Дата и время проведения проверки:
28.03.2019 с 10 часов 00 минут до 12 часов 00 минут. Продолжительность 2 часа.
01.04.2019 с 10 часов 00 минут до 11 часов 00 минут. Продолжительность 1 час.
Общая продолжительность проверки: 2 рабочих дня/ 3 часа 00 минут
(рабочих дней/часов)

С распоряжением о проведении проверки ознакомлен (ы):
- Киуру Любовь Сергеевна – заведующая МДОУ «ДСКВ № 12»
(фамилии, имя, отчество (последние при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя)

10 часов 00 минут «28» марта 2019 года _____
(подпись)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: не согласовывалась

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо (-а), проводившее (-ие) проверку: Батьянов Артём Валерьевич – инспектор ОНДиПР Всеволожского района УНДиПР Главного управления МЧС России по Ленинградской области.

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность сотрудника (-ов) органа ГПН проводившего (-их) проверку)

Лицо (-а), привлеченное (-ые) к проведению проверки в качестве экспертов, представителей экспертных организаций: **не привлекались**

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность привлекаемых к проведению проверке экспертов и (или) наименование экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

При проведении проверки присутствовали:
- Киуру Любовь Сергеевна – заведующая МДОУ «ДСКВ № 12».

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавшего при проведении проверки)

В ходе проведения проверки:
- рассмотрены документы МДОУ «ДСКВ № 12»;
- проведено обследование объекта защиты, по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Шинников д. 1 корп. 4 - правообладатель МДОУ «ДСКВ № 12»

(указывается перечень мероприятий по контролю проведенных в рамках настоящей проверки)

Представлен отчет о результатах расчета пожарного риска: **не проводился.**

(указываются реквизиты отчета, кем, когда и на какой объект защиты разработан, правообладатель данного объекта защиты)

Представлены специальные технические условия, отражающие специфику обеспечения пожарной безопасности объекта защиты и содержащие комплекс необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, согласованные с федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на решение задач в области пожарной безопасности: **не представлены**

(указываются реквизиты СТУ с информацией о их согласовании, кем, когда и на какой объект защиты разработаны, правообладатель данного объекта защиты)

Представлено охранное обязательство на объект культурного наследия: **не представлено**

(указываются реквизиты документа)

В ходе проведения проверки выявлены нарушения требований пожарной безопасности:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Сведения о лицах допустивших нарушения требований пожарной безопасности
1	2	3	4
1.	Электрощиты не защищены автономными установками пожаротушения.	табл. А4 п. 8 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования».	МДОУ «ДСКВ № 12»

В ходе проведения проверки выявлено невыполнение предписания: **не выявлено**

(указываются реквизиты предписания)

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Отметка о применении технических средств: **не применялись**

(указываются наименование применяемого технического средства, модель, марка)

Прилагаемые к акту документы:

1. Документы представленные МДОУ «ДСКВ №12»;
2. Предписание № 129/1/1 по устранению нарушений требований пожарной безопасности от 01.04.2019;
3. Административный протокол.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Батьянов Артём Валерьевич – инспектор ОНДиПР Всеволожского района УНДиПР Главного управления МЧС России по Ленинградской области

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность сотрудника (-ов) органа ГПН проводившего (-их) проверку)

"01" апреля 2019 года (подпись) М.Л.П.

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

- Киуру Любовь Сергеевна – заведующая МДОУ «ДСКВ № 12».

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

"01" апреля 2019 года (подпись)

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Ленинградской области
188662, Ленинградская область, Всеволожский район, п. Мурино, ул. Оборонная д. 51,
тел: 640-05-90, факс: 640-05-90
E-mail: gu@mchs-lenobl.com

Управление надзорной деятельности и профилактической работы
188662, Ленинградская область, Всеволожский район, п. Мурино, ул. Оборонная д. 51,
тел: 640-05-90, факс: 640-05-90
телефон «доверия» - (812) 579-99-99

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Всеволожского района
188640, Ленинградская область, г. Всеволожск, пер. Вахрушева, д. 2,
Тел./факс. 8 (81370) 20-444

АКТ ПРОВЕРКИ
соблюдения требований пожарной безопасности
N 130

город Всеволожск
(место составления акта)

12 часов 00 минут
(время составления акта)

"01" апреля 2019 года
(дата составления акта)

На основании: Распоряжения ОНДиПР Всеволожского района УНДиПР ГУ МЧС России по Ленинградской области от 19 февраля 2019 года № 130
(вид документа о проведении проверки с указанием его реквизитов)

проведена **плановая** проверка Муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида № 12» (далее МДОУ «ДСКВ № 12»), ИНН 4703032194
(вид проверки)

юридический адрес: 188670, Ленинградская область, Всеволожский район, п. Романовка д. 26; фактический адрес: 188670, Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Шинников д. 3 корп. 3.
(место проведения проверки) (наименование юридического (-их) лица (полное и сокращенное), фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального (-ых) предпринимателя (-ей), с указанием ИНН и юридического адреса – правообладателей объекта защиты)

Дата и время проведения проверки:
28.03.2019 с 10 часов 00 минут до 12 часов 00 минут. Продолжительность 2 часа.
01.04.2019 с 11 часов 00 минут до 12 часов 00 минут. Продолжительность 1 час.
Общая продолжительность проверки: 2 рабочих дня/ 3 часа 00 минут
(рабочих дней/часов)

С распоряжением о проведении проверки ознакомлен (ы):
- Киуру Любовь Сергеевна – заведующая МДОУ «ДСКВ № 12»
(фамилии, имя, отчество (последние при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя)

10 часов 00 минут «28» марта 2019 года _____
(подпись)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: не согласовывалась

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо (-а), проводившее (-ие) проверку: Батьянов Артём Валерьевич – инспектор ОНДиПР Всеволожского района УНДиПР Главного управления МЧС России по Ленинградской области.

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность сотрудника (-ов) органа ГПН проводившего (-их) проверку)

Лицо (-а), привлеченное (-ые) к проведению проверки в качестве экспертов, представителей экспертных организаций: **не привлекались**

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность привлекаемых к проведению проверке экспертов и (или) наименование экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

При проведении проверки присутствовали:

- Киуру Любовь Сергеевна – заведующая МДОУ «ДСКВ № 12».

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавшего при проведении проверки)

В ходе проведения проверки:

- рассмотрены документы МДОУ «ДСКВ № 12»;
- проведено обследование объекта защиты, по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Шинников д. 3 корп. 3 - правообладатель МДОУ «ДСКВ № 12»

(указывается перечень мероприятий по контролю проведенных в рамках настоящей проверки)

Представлен отчет о результатах расчета пожарного риска: **не проводился.**

(указываются реквизиты отчета, кем, когда и на какой объект защиты разработан, правообладатель данного объекта защиты)

Представлены специальные технические условия, отражающие специфику обеспечения пожарной безопасности объекта защиты и содержащие комплекс необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, согласованные с федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на решение задач в области пожарной безопасности: **не представлены**

(указываются реквизиты СТУ с информацией о их согласовании, кем, когда и на какой объект защиты разработаны, правообладатель данного объекта защиты)

Представлено охранное обязательство на объект культурного наследия: **не представлено**

(указываются реквизиты документа)

В ходе проведения проверки выявлены нарушения требований пожарной безопасности:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Сведения о лицах допустивших нарушения требований пожарной безопасности
1	2	3	4
1.	Электрощиты не защищены автономными установками пожаротушения.	табл. А4 п. 8 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования».	МДОУ «ДСКВ № 12»

В ходе проведения проверки выявлено невыполнение предписания: **не выявлено**

(указываются реквизиты предписания)

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Отметка о применении технических средств: **не применялись**

(указываются наименование применяемого технического средства, модель, марка)

Прилагаемые к акту документы:

1. Документы представленные МДОУ «ДСКВ №12»;
2. Предписание № 130/1/1 по устранению нарушений требований пожарной безопасности от 01.04.2019;
3. Административный протокол.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Батьянов Артём Валерьевич – инспектор ОНДиПР Всеволожского района УНДиПР Главного управления МЧС России по Ленинградской области

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность сотрудника (-ов) органа ГПН проводившего (-их) проверку)

"01" апреля 2019 года (подпись) М.Л.П.

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

- Киуру Любовь Сергеевна – заведующая МДОУ «ДСКВ № 12».

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии),должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

"01" апреля 2019 года (подпись)

Приложение № 6
к Административному регламенту (п. 20)

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Ленинградской области
Управление надзорной деятельности и профилактической работы
(наименование территориального органа МЧС России)
188662, Ленинградская область, Всеволожский район, п. Мурино, ул. Оборонная, д.51, тел. 314-62-81
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Всеволожского района
(наименование органа государственного надзора)
188640, Ленинградская область, г. Всеволожск, пер. Вахрушева д. 2, тел. 8 (813-70) 20-444
(указывается адрес места нахождения органа надзорной деятельности, номер телефона, электронный адрес)
mail: ogpn-vsevolojck@mail.ru

Предписание № 130 / 1 / 1
по устранению нарушений требований пожарной безопасности

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида № 12»
(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)
во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора Всеволожского района по пожарному надзору N 128 от "19" февраля 2019 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" в период с 10 часов 00 минут до 12 часов 00 минут 28 марта 2019 года, проведена плановая проверка инспектором ОНДиПР Всеволожского района УНДиПР ГУ МЧС России по Ленинградской области Батьяновым Артёмом Валерьевичем, МДОУ «ДСКВ № 12», по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Шинников д. 3 корп. 3.
(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора по пожарному надзору, проводившего мероприятие по надзору, наименование объекта надзора и его адрес)
совместно с заведующей МДОУ «ДСКВ № 12» Киуру Л.С.
(указываются должности, фамилии и инициалы лиц, участвующих в мероприятии по надзору)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Электрощиты не защищены автономными установками пожаротушения.	табл. А4 п. 8 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования».	01.09.2019	

Устранение нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных и юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящее предписание в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

собственники имущества;
руководители федеральных органов исполнительной власти;
руководители органов местного самоуправления;
лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Инспектор ОНДиПР Всеволожского района Батьянов А.В. _____
(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)
«01» апреля 2019 года

_____
(подпись)
М.Л.П.

Предписание для исполнения получил:

_____
(подпись)

Заведующая МДОУ «ДСКВ № 12» Киуру Л.С.
(должность, фамилия, инициалы)

«01» апреля 2019 года

Приложение № 6
к Административному регламенту (п. 20)

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Ленинградской области
Управление надзорной деятельности и профилактической работы
(наименование территориального органа МЧС России)
188662, Ленинградская область, Всеволожский район, п. Мурино, ул. Оборонная, д.51, тел. 314-62-81
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Всеволожского района
(наименование органа государственного надзора)
188640, Ленинградская область, г. Всеволожск, пер. Вахрушева д. 2, тел. 8 (813-70) 20-444
(указывается адрес места нахождения органа надзорной деятельности, номер телефона, электронный адрес)
mail: ogpn-vsevolojck@mail.ru

Предписание № 129 / 1 / 1
по устранению нарушений требований пожарной безопасности

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида № 12»
(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)
во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора Всеволожского района по пожарному надзору N 128 от "19" февраля 2019 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" в период с 10 часов 00 минут до 12 часов 00 минут 28 марта 2019 года, проведена плановая проверка инспектором ОНДиПР Всеволожского района УНДиПР ГУ МЧС России по Ленинградской области Батьяновым Артёмом Валерьевичем, МДОУ «ДСКВ № 12», по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Шинников д. 1 корп. 4.
(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора по пожарному надзору, проводившего мероприятие по надзору, наименование объекта надзора и его адрес)
совместно с заведующей МДОУ «ДСКВ № 12» Киуру Л.С.
(указываются должности, фамилии и инициалы лиц, участвующих в мероприятии по надзору)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Электрощиты не защищены автономными установками пожаротушения.	табл. А4 п. 8 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования».	01.09.2019	

Устранение нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных и юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящее предписание в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

собственники имущества;
руководители федеральных органов исполнительной власти;
руководители органов местного самоуправления;
лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Инспектор ОНДиПР Всеволожского района Батьянов А.В. _____
(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)
«01» апреля 2019 года

_____
(подпись)
М.Л.П.

Предписание для исполнения получил:

_____
(подпись)

Заведующая МДОУ «ДСКВ № 12» Киуру Л.С.
(должность, фамилия, инициалы)

«01» апреля 2019 года

Приложение № 6
к Административному регламенту (п. 20)

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Ленинградской области
Управление надзорной деятельности и профилактической работы
(наименование территориального органа МЧС России)
188662, Ленинградская область, Всеволожский район, п. Мурино, ул. Оборонная, д.51, тел. 314-62-81
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Всеволожского района
(наименование органа государственного надзора)
188640, Ленинградская область, г. Всеволожск, пер. Вахрушева д. 2, тел. 8 (813-70) 20-444
(указывается адрес места нахождения органа надзорной деятельности, номер телефона, электронный адрес)
mail: ogpn-vsevolojck@mail.ru

Предписание № 128 / 1 / 1
по устранению нарушений требований пожарной безопасности

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида № 12»
(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)
во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора Всеволожского района по пожарному надзору N 128 от "19" февраля 2019 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" в период с 10 часов 00 минут до 12 часов 00 минут 28 марта 2019 года, проведена плановая проверка инспектором ОНДиПР Всеволожского района УНДиПР ГУ МЧС России по Ленинградской области Батьяновым Артёмом Валерьевичем, МДОУ «ДСКВ № 12», по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, п. Романовка д. 26.
(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора по пожарному надзору, проводившего мероприятие по надзору, наименование объекта надзора и его адрес)
совместно с заведующей МДОУ «ДСКВ № 12» Киуру Л.С.
(указываются должности, фамилии и инициалы лиц, участвующих в мероприятии по надзору)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	В помещении КАСТЕЛЯНША допущено устройство деревянных стеллажей для хранения белья.	п. 23 «л» «Правила противопожарного режима в РФ» утвержденные ПП РФ № 390 от 25.04.2012.	01.09.2019	
2.	В лестничных клетках допускается размещение оборудования (отопительные радиаторы) выступающего из плоскости стен на высоте до 2,2 метра от поверхности площадок лестниц.	п. 4.4.4 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы».	01.09.2019	
3.	Допущено применение покрытия полов с более высокой пожарной опасностью, чем класс КМ2.	ч. 7 ст. 134 Федерального закона № 123-ФЗ от 21.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».	01.09.2019	
4.	Электрощиты не защищены автономными установками пожаротушения.	табл. А4 п. 8 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования».	01.09.2019	

Устранение нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных и юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящее предписание в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

собственники имущества;

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов местного самоуправления;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Инспектор ОНДиПР Всеволожского района Батьянов А.В.
(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)
«01» апреля 2019 года

(подпись)
М.Л.П.

Предписание для исполнения получил:

(подпись)

«01» апреля 2019 года

Заведующая МДОУ «ДСКВ № 12» Киуру Л.С.
(должность, фамилия, инициалы)

Приложение № 6
к Административному регламенту (п. 20)

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Ленинградской области
Управление надзорной деятельности и профилактической работы
(наименование территориального органа МЧС России)
188662, Ленинградская область, Всеволожский район, п. Мурино, ул. Оборонная, д.51, тел. 314-62-81
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Всеволожского района
(наименование органа государственного надзора)
188640, Ленинградская область, г. Всеволожск, пер. Вахрушева д. 2, тел. 8 (813-70) 20-444
(указывается адрес места нахождения органа надзорной деятельности, номер телефона, электронный адрес)
mail: ogpn-vsevolojck@mail.ru

Предписание № 128 / 1 / 2
по устранению нарушений требований пожарной безопасности

Заместитель заведующей муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида № 12»
Товстокорова Л.Г.
(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)
во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора Всеволожского района по пожарному надзору N 128 от "19" февраля 2019 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" в период с 10 часов 00 минут до 12 часов 00 минут 28 марта 2019 года, проведена плановая проверка инспектором ОНДиПР Всеволожского района УНДиПР ГУ МЧС России по Ленинградской области Батьяновым Артёмом Валерьевичем, МДОУ «ДСКВ № 12», по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, п. Романовка д. 26.
(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора по пожарному надзору, проводившего мероприятие по надзору, наименование объекта надзора и его адрес)
совместно с заведующей МДОУ «ДСКВ № 12» Киуру Л.С.
(указываются должности, фамилии и инициалы лиц, участвующих в мероприятии по надзору)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Допущена установка огнетушителей на высоте более 1,5 метра.	п. 480 «Правила противопожарного режима в РФ» утвержденные ПП РФ № 390 от 25.04.2012.	01.09.2019	
2.	Не обеспечено наличие на дверях помещения КАСТЕЛЯНША обозначения его категории по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класс зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».	п. 20 «Правила противопожарного режима в РФ» утвержденные ПП РФ № 390 от 25.04.2012.	01.09.2019	

Устранение нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных и юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящее предписание в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

собственники имущества;

руководители федеральных органов исполнительной власти;
руководители органов местного самоуправления;
лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Инспектор ОНДиПР Всеволожского района Батьянов А.В.
(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)
«01» апреля 2019 года

(подпись)
М.Л.П.

Предписание для исполнения получил:

(подпись)

«01» апреля 2019 года

Заместитель заведующей по безопасности
МДОУ «ДСКВ № 12» Товстокорова Л.Г.
(должность, фамилия, инициалы)